



Aquatec VFL s.r.o.
Továrenská 4054/49
018 41 Dubnica nad Váhom
Slovenská republika
10

EN 12566-3: 2005+A2: 2013

Domovní čistírna odpadních vod na čištění splaškových vod
z objektů do 50 EO.

- Typové označení: **AT 15**
- Materiál: polypropylén

Efektivnost čištění:

Účinnost čistícího procesu (při zkoušeném organickém zatížení 0,3346 kg BSK ₅ /den)	BSK ₅ : 97,2 %
	CHSK: 93,6 %
	NL: 97,1 %
	NH ₄ -N : 99,4 %
	Nc: 76,0 %
	Pc: 80,2 %
	splnění NV č. 57/2016 Sb.a NV č.401/2015

Kapacita čištění (jmenovité označení):

- Jmenovité organické denní zatížení (BSK ₅)	0,72 kg/den
- Jmenovitý hydraulický denní průtok (Q _N)	1,50 m ³ /den

Vodotěsnost (zkouška vodou): Vyhověla

Odolnost proti porušení
(výpočet dle čl. 6.2.1): Vyhověla

Trvanlivost: Vyhověla